

Prot. DO
A mezzo pec

MPGERE 2-4
REV 1 del 26/05/14

SICILIACQUE SPA
000202874
ProtocolloUscita
DO R:
N Prot. 0003784/20
Del 26/05/2020

Alle Prefetture di Agrigento e Caltanissetta

Ai Comuni di: Acquaviva Platani, Bompensiere, Campobello di Licata, Campofranco, Canicatti, Casteltermini, Delia, Milena, Montedoro, Mussomeli, Ravanusa, Serradifalco, San Cataldo, Sommatino, Sutera

**Ad Acque di Caltanissetta S.p.A.
A Girgenti Acque S.p.A.**

**Al Consorzio Bonifica 3 Agrigento
Al Consorzio Bonifica 4 Caltanissetta**

Al CEFPAS di Caltanissetta

OGGETTO: interruzione esercizio acquedotto Fanaco.

Facendo seguito alla precedente nota in merito all'oggetto, con la presente si comunica che alle ore 20:00 circa del 25/5/20 abbiamo dovuto interrompere l'esercizio dell'acquedotto Fanaco a causa dell'improvvisa rottura della valvola presso il partitore Mulinella nel territorio di Campofranco.

Durante la notte sono state eseguite le attività di svuotamento della condotta e i lavori propedeutici alla sostituzione dell'apparecchiatura guasta.

Sono state approntate altre due squadre di pronto intervento che hanno eseguito due interventi di riparazione in c.da Passo del Barbieri in territorio di Cammarata.

Stanno per essere ultimati i lavori di sostituzione della valvola guasta e di una saracinesca di scarico in corrispondenza del ponte-tubo di attraversamento del Fiume Platani all'altezza dell'ex stabilimento Montedison, e si prevede di riavviare l'esercizio dell'acquedotto intorno alle ore 13:00 di oggi.

Ciò detto, prevediamo di potere ripristinare le forniture secondo quanto indicato:

- o comuni di Casteltermini, Acquaviva P., Campofranco e Sutera: entro le ore 20:00 del 26/05/20;
- o comune di Mussomeli, Consorzi di Bonifica 3 e 4 (Bosco Germano Mussomeli): entro le ore 22:00 del 26/05/20;
- o comuni di Bompensiere e Milena: entro le ore 21:00 del 26/05/20;
- o comune di Montedoro : entro le ore 20:00 del 26/05/20;

- o comune di Serradifalco: entro le ore 10:00 del 27/05/20;
- o consegna Girgenti Acque (Passo Funnuto): entro le ore 02:00 del 27/05/20;
- o comuni di Canicatti: entro le ore 23:00 del 26/05/20;
- o comuni di Campobello di Licata e Ravanusa: entro le ore 13:00 del 27/05/20;
- o comuni di Delia e Sommatino: entro le ore 02:00 del 27/05/20;
- o comune di San Cataldo e CEFPAS: entro le ore 14:00 del 27/05/20.
- o comune di San Cataldo e Consorzio di Bonifica 4 (Sartania e Vassallaggi): entro le ore 14:00 del 27/05/20.

Siciliacque S.p.A.

Il Direttore Operativo

(ing. Massimo Burruano)



Data: 26 maggio 2020, 12:06:27
Da: siciliacque@siciliacquespa.com
A: protocollo.prefag@pec.interno.it
protocollo.prefcl@pec.interno.it
info@pec.caltaqua.it
girgentiacque@pec.girgentiacque.com
protocollo.acquavivaplatani@legalmail.it
segreteria@pec.comunebompensiere.it
comune.campofranco.cl@legalmail.it
protocollo@legal.comune.campobellodilicata.ag.it
protocollo@pec.comune.canicatti.ag.it
comunedicasteltermini@pec.it
protocollo.delia@pec.it
protocollo@pec.comune.milena.cl.it
ufficiosegreteria@pec.comune.montedoro.cl.it
comunemussomeli@legalmail.it
comune.serradifalco@pec.it
comune.ravanusa@pec.it
segreteria@pec.comune.san-cataldo.cl.it
protocollo@pec.comune.sommatino.cl.it
comune.sutera.cl@pec.it
agrigento@pec.consorzibonificasicilia.it
caltanissetta@pec.consorzibonificasicilia.it
generale@cefpas.postecert.it
CC: ranno@siciliacquespa.it
alesso@siciliacquespa.it
argento@siciliacquespa.it
russo@siciliacquespa.it
messineo@siciliacquespa.it
monastero@siciliacquespa.it
viola@siciliacquespa.it
Oggetto: 0003784/20: INTERRUZIONE ESERCIZIO ACQUEDOTTO FANACO.
Allegato: 202874.PDF (1.1 MB)

INTERRUZIONE ESERCIZIO ACQUEDOTTO FANACO.