

PROT DO n. 0004919/20 del 06706020

A Mezzo PEC

All'ATO di Caltanissetta

All'ATI di Caltanissetta

Ad Acque di Caltanissetta
A Girgenti Acque Spa

Ai Comuni di Barrafranca, Butera, Gela, Mazzarino, Niscemi,
Riesi

All'ASI di Butera

OGGETTO: interruzione esercizio acquedotto Blufi.

Con la presente si comunica che a partire intorno alle ore 04:00 del 06/06/19 si è interrotto l'esercizio dell'acquedotto Blufi a causa della rottura improvvisa della tubazione in c.da Mercato Bianco in territorio di Pietraperzia, causando la sospensione dell'erogazione a tutti i comuni in indirizzo. Per quanto riguarda il comune di Gela, si comunica che il serbatoio Spinasantà continuerà ad essere rifornito regolarmente.

Contemporaneamente alla riparazione dell'acquedotto Blufi, essendo andata in disservizio la diramazione per Capo Soprano/Montelungo di Gela, sarà fatto un intervento rimandato da tempo.

Abbiamo provveduto a chiedere una fornitura straordinaria alla Raffineria di Gela dal serbatoio Ragoletto, accordata secondo l'ultimo protocollo d'intesa presso l'ATO, che consentirà a partire dalle ore 14:00 di riattivare la fornitura al comune di Niscemi, e, terminato l'intervento sulla condotta per Gela, durante la notte consentirà la riattivazione delle forniture ai serbatoi Capo Soprano e Montelungo.

Per quanto riguarda gli altri comuni, i tempi previsti per il riavvio sono i seguenti:

- comuni di Barrafranca, Mazzarino e Riesi: entro le ore 14:00 del 07/06/2020;
- utenze ASI di Butera, Tenutella, Desusino, Manfria, Falconara e Serenusa: entro le ore 16:00 del 07/06/20.

Siciliacque S.p.A.

Il Direttore Operativo
(Ing. Massimo Burrano)

