




Siciliacque



SICILIACQUE SPA

ProtocolloUscita
GERE R:
N Prot. 0003840/15
Del 29/05/2015

MPES 2-4

REV 1 del 26-05-14

A Caltaqua S.p.A.

OGGETTO: interruzione acquedotto Gela-Aragona.

Con la presente si comunica che dalle ore 15:00 circa del 28/05/15 si interrotto l'esercizio dell'acquedotto Gela-Aragona a causa di quella che si presumeva fosse una rottura della tubazione in c.da Tenutella nel territorio di Butera.

Questa mattina sono stati eseguiti gli scavi per la messa a nudo della condotta ed è stato riscontrato che la rottura sulla tubazione è stata causata dalla rottura di un allaccio fraudolento eseguito da ignoti.

I lavori per l'eliminazione del guasto avranno una durata di tre giorni circa, considerato il tempo per il drenaggio della piana in cui si è verificato il danno, la sostituzione del tratto di tubazione in P.R.F.V. DN600 ormai compromesso ed il tempo necessario affinché abbia fine la reazione di catalisi della vetroresina.

Ciò detto, dalle 15:00 del 28/05/15 e fino alle ore 20:00 del 01/06/15 le forniture alle reti esterne di Falconara e Desusino rimarranno interrotte.

Siciliacque S.p.A.

Ing. Massimo Burruano

SICILIACQUE S.p.A.

Sede Legale e Uffici: via G. di Marzo, 35 - 90144 PALERMO - tel. +39091 28081 fax +39091 280859 - www.siciliacquespa.it
C.F./P.IVA 05216080829 - Reg. Imprese di Palermo 05/08/2003 - R.E.A. n° 242214 - Cap. Soc. : euro 400.000,00 int. vers.