

Alle Prefetture di Agrigento e Caltanissetta

Ai Comuni di: Acquaviva Platani, Agrigento, Aragona, Bompensiere, Campobello di Licata, Campofranco, Canicatti, Casteltermini, Delia, Milena, Montedoro, Mussomeli, Ravanusa, Sommatino, Sutera, Serradifalco, San Cataldo

**Ad Acque di Caltanissetta S.p.A.
A Girgenti Acque S.p.A.**

**Al Consorzio Bonifica 3 Agrigento
Al Consorzio Bonifica 4 Caltanissetta**

OGGETTO: interruzione esercizio potabilizzatore Fanaco.

Con la presente si comunica che alle ore 18.30 circa del 25/11/16 siamo stati costretti ad interrompere il trattamento presso il potabilizzatore Fanaco a causa dell'eccesso di torbidità dell'acqua proveniente dall'invaso Fanaco causato dalle ingenti precipitazioni che si sono abbattute nell'area del bacino.

Di conseguenza è stato interrotto l'approvvigionamento idrico ai comuni ed enti in indirizzo.

Le condizioni meteorologiche sono in miglioramento quindi si prevede che nel corso della notte si potranno raggiungere caratteristiche di acqua grezza tali da potere riavviare l'impianto.

Una volta riattivato il trattamento ed appena sarà ottenuta acqua in uscita all'interno dei parametri della 31/2001, gradualmente saranno iniziate le manovre di riempimento dell'acquedotto.

Seguiranno ulteriori comunicazioni non appena potremo essere in grado di prevedere i tempi di ripristino delle forniture idriche.

Siciliacque S.p.A.
Ing. Massimo Burruano

